

## Internkontroll av brannforebyggende tiltak

Styret har ansvar for å påminne alle beboere om hvilke nødvendige tiltak som må gjøres for at det ikke skal utvikles branner i leiligheter og i byggene for øvrig.



I alle leiligheter skal det være røykvarslere:  
Sjekk at denne/disse fungerer!

Test røykvarsleren ved å holde "test-knappen" inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Hvis den ikke gjør det må du bytte batteri og teste på nytt, eventuelt kjøpe ny varsler.



I alle leiligheter skal det være en brannslange i kjøkkenskapet (eller bad). Denne skal sjekkes i løpet av sommeren/høsten 2023. Styret vil ha bekreftelse av alle enheter om at dette er gjort. Det kommer informasjon om hvordan denne bekreftelsen innhentes til høsten.

*Tips: Ta bilde når du har slangen ute. Da har du dato og bevis for at det er gjort, dersom noe skulle skje)*

Erfaringsmessig kan det være litt krevende å trekke ut slangen og få den fint på plass igjen, dersom den aldri har vært trukket ut. Men det går 😊  
Lurt å dra den f.eks ut mot verandaen og prøve vannet der.

### Slik sjekker du brannslangen

1. Dra ut hele slangen og **se** etter skader og sprekker.
2. **Sjekk** at vannet står på (slangen skal alltid være full av vann)
3. Vri på munnstykket og spyl litt i vasken for å **sjekke** at alt er i orden.
4. Vær sikker på at den er lett å få ut og bruke.

Dersom slangen er ødelagt, så må man kjøpe et brannslukningsapparat.

Se også <https://sorenga2.no/brann-sikkerhet/>

Mvh styret.

